

ПРОТОКОЛ

заседания штаба по обеспечению безопасности электроснабжения
Чувашской Республики

г. Чебоксары

2 апреля 2018 г.

№ 5/18

**Председательство-
вал:** М.В. Иванов – заместитель руководителя штаба,
первый заместитель министра строительства, архи-
тектуры и жилищно-коммунального хозяйства
Чувашской Республики

Присутствовали: Р.Н. Большаков, В.Г. Бардюков, Н.В. Картузов,
В.Г. Ковалев, А.В. Клементьев, Э.В. Константинов
А.И. Егоров, О.А. Семенова, С.О. Евстифеев,
А.А. Абужаров, И.А. Иеронов, Е.В. Осипов,
В.Г. Ярукин, О.Н. Андреев

**I. О готовности предприятий электроэнергетики к
функционированию в паводковый и пожароопасный период, а также об
организации взаимодействия субъектов энергетики, ответственных
потребителей электроэнергии с органами исполнительной власти,
выполнении профилактических мероприятий по подготовке
инфраструктурных и социальных объектов в паводковый и
пожароопасный период**

(М.В. Иванов, В.Г. Бардюков, Н.В. Картузов, А.В. Клементьев,
Э.В. Константинов, С.О. Евстифеев, О.Н. Андреев)

Решили:

1.1. Принять к сведению информацию М.В. Иванова – заместителя ру-
ководителя штаба, первого заместителя министра строительства, архитекту-
ры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики, Н.В. Карту-
зова – директора Представительства АО «СО ЕЭС» в Чувашской Республике
– Чувашии, А.В. Клементьева – заместителя директора – главного инженера
филиала ПАО «МРСК Волги»–«Чувашэнерго», Э.В. Константинова – дирек-
тора по электрическим сетям ООО «Коммунальные технологии», В.Г. Бардю-
кова – директора филиала ПАО «РусГидро»–«Чебоксарская ГЭС»,
С.О. Евстифеева – директора филиала ПАО «ФСК ЕЭС» – Средне-Волжское
ПМЭС о готовности предприятий энергетики к функционированию в паводко-
вый и пожароопасный период.

1.2. Отметить:

утверждение субъектами энергетики приказов об организации безопасного пропуска половодья и паводков 2018 года, паводковых комиссий, планов мероприятий по прохождению весеннего паводка;

реализацию утвержденных мероприятий по прохождению весеннего паводка в соответствии с установленными сроками;

утверждение субъектами энергетики приказов об обеспечении надежной работы в весенне-летний пожароопасный сезон 2018 года, планов мероприятий по прохождению пожароопасного сезона;

реализацию утвержденных мероприятий по прохождению пожароопасный сезон в соответствии с установленными сроками;

подготовку к эксплуатации в исправном состоянии источников водоснабжения и противопожарное водоснабжение организаций, проведение проверки их работоспособности;

запланированную организациями проведение очистки территорий от сухой травы, сгораемых материалов и мусора, расчистку трасс воздушных линий электропередачи и воздушных переходов от древесно-кустарниковой растительности;

обеспечение организаций необходимым аварийным запасом инертных материалов;

готовность предприятий электроэнергетики к функционированию в паводковый и пожароопасный периодах 2018 года.

1.3. Рекомендовать руководителям предприятий тепло- и электроснабжения Чувашской Республики вести непрерывный контроль за состоянием окружающей среды, прогнозированием развития возникших чрезвычайных ситуаций и их последствий. В случае возникновения чрезвычайной ситуации на объектах ТЭК:

организовать оповещение подведомственных организаций и населения о возникших чрезвычайных ситуациях;

организовать проведение мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;

организовать работы по ликвидации чрезвычайных ситуаций на объектах тепло- и электроэнергетики и всестороннему обеспечению действий сил и средств территориальной подсистемы Чувашской Республики единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и ее звеньев, совместно с органами местного самоуправления – поддержанию общественного порядка в ходе их проведения, а также привлечению при необходимости в установленном порядке организаций и населения к ликвидации возникших чрезвычайных ситуаций;

организовать непрерывный сбор, анализ и обмен информацией со штабом по обеспечению безопасности электроснабжения Чувашской Республики об обстановке в зоне чрезвычайной ситуации и в ходе проведения работ по ее ликвидации;

обеспечить непрерывное взаимодействие с органами исполнительной власти Чувашской Республики, органами местного самоуправления, предприятиями и организациями ЖКХ по вопросам ликвидации аварийных ситуаций и их последствий;

провести мероприятия по жизнеобеспечению населения в чрезвычайных ситуациях;

к выполнению неотложных мероприятий привлечь все силы и средства подведомственных организаций, работы провести с соблюдением мер техники безопасности;

обеспечить выполнение ремонтной компании 2018 года в строгом соответствии с утвержденным годовым графиком ремонтов.

II. Организация оперативно-технологического управления и порядка оперативного обслуживания ПС 110 кВ Машзавод

(М.В. Иванов, А.В. Клементьев, Н.В. Картузов, И.А. Иеронов, Е.В. Осипов)

Решили:

2.1. Принять к сведению информацию М.В. Иванова – заместителя руководителя штаба, первого заместителя министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики, Н.В. Картузова – директора Представительства АО «СО ЕЭС» в Чувашской Республике – Чувашии, А.В. Клементьева – заместителя директора – главного инженера филиала ПАО «МРСК Волги»–«Чувашэнерго», Е.В. Осипова – исполнительного директора ОАО «Текстильмаш», И.А. Иеронова – технического директора ООО «ПромЛогистика» об организации оперативно-технологического управления и порядка оперативного обслуживания ПС 110 кВ Машзавод;

2.2. Отметить недостаточно оперативное взаимодействие ООО «ПромЛогистика» при возникновении аварийных ситуаций и проведении аварийно-восстановительных работ;

2.3. Рекомендовать:

2.3.1. ООО «Промлогистика» совместно с филиалом ПАО «МРСК Волги»–«Чувашэнерго» провести работу по корректировке соглашения о взаимодействии с целью достижения скоординированных действий при возникновении аварийных ситуаций и обеспечения надежного электроснабжения потребителей электрической энергии на территории Чувашской Республики;

Срок: 20.04.2018.

2.3.2. ООО «Промлогистика»:

обеспечить готовность оперативного персонала к производству переключений на ПС 110 кВ Машзавод круглосуточно;

срок: постоянно;

обеспечить ввод в работу второго силового трансформатора на ПС 110 кВ Машзавод;

срок: 2019 год;

обеспечить проведение расследования аварии 3 сентября 2017 г. и 27 января 2018 г. с оформлением Актов расследования причин аварий и размещение указанных Актов в ПАК «База аварийности в электроэнергетике»;

срок: 20.04.2018;

информацию о проведенных работах направить секретарю штаб по обеспечению безопасности электроснабжения Чувашской Республики (О.А. Семеновой) на адрес электронной почты construc68@сар.ru в течение трех дней со дня окончания установленного срока.

Заместитель руководителя штаба, первый заместитель министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики



М.В. Иванов